РОСАРХИВ

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И АРХИВНОГО ДЕЛА

СИФ ОЦНТИ
ВНИИДАД
№ Др 123-91

В.Ф.Привалов, О.И.Любомирова

# ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО АРХИВНОЙ КЛИМАТОЛОГИИ

Москва - 1991

В.Ф.Привалов, О.И.Любомирова. Практическое пособие по архивной климатологии.- М.:Главархив СССР, ВНИИДАД, 1991. 49 с.

Рассмотрены практические вопросы архивной климатологии: контрольно-климатическая работа в архивах; климатические приборы и их применение; регистрация, оценка, использование контрольно-климатических данных. В понятиях, терминах и определениях кратко изложены начала архивной климатологии. Пособие предназначено для работников архивов, библиотек, музеев, занимающихся хранением и обеспечением сохранности бумажных документов.

Авторы: В.Ф.Привалов, канд.хим.наук;
О.И.Любомирова, канд. хим. наук

Одобрено Ученым Советом ВНИИДАД
26 ноября 1990г.

С Главное архивное управление при Кабинете Министров СССР; Всесоюзный научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела, 1991

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ . . . . . 3

I. ОСНОВЫ АРХИВНОЙ КЛИМАТОЛОГИИ . . . . . 4

I.I. Основные понятия, термины, определения . . . . . 4
I.2. Климатические условия воздушной среды . . . . . 8
I.3. Окружающая среда и документы. Старение документов . . . .II
I.4. Климатический режим хранения документов . . . . . I3

2. КОНТРОЛЬНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ РАБОТА В АРХИВАХ. . . . . I4

2.I. Цель и задачи контрольно-климатической работы. . . . . I4
2.2. Климатические контрольно-измерительные приборы. . . . . I5
Аспирационный психрометр МВ-4М . . . . . I6
Термометры и гигрометры . . . . . I9
Типичные ошибки при измерении климатических параметров воздуха . . . . . 25
2.3. Регистрация результатов измерений . . . . . 29

3. ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ. . . . . 33

3.I. Оперативная оценка данных. Нормализация условий хранения. Способы проветривания . . . . . 34
3.2. Итоговая оценка данных. Микроклимат помещений и сохранность документов . . . . . 4I

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ . . . . . 48